



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 20:11

Без паники



Сегодня, 30 июня 2010 года в 10 часов 25 минут поступило сообщение о возгорании кровли в детском доме-интернате, расположенном по адресу: г.Темников, ул. Первомайская, д.30. На место пожара незамедлительно был направлен дежурный караул ПЧ-23, ДПД ЖКХ и ДПД «Лесокомбината». По прибытию к месту вызова пожарных расчетов из чердачного помещения одноэтажного учебного корпуса шел дым. В ходе разведки установлено, что было задымление в чердачном помещении, в результате произошло обугливание стропильных балок и обрешётки на площади 100 м². Было эвакуировано 33 ребенка и 15 человек персонала. Надев аппараты защиты органов дыхания, огнеборцы проникли в чердачное помещение. Внутри чердачного помещения происходило тление деревянных конструкций. На тушение было подано четыре водяных ствола. В 10 часов 52 минуты пожар был полностью ликвидирован. Никто из людей не пострадал. Всего в тушении пожара приняли участие 40 человек личного состава и 13 единиц техники.

Над установлением причин происшедшего работают компетентные органы. По одной из версий огонь мог возникнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ.